

The background image shows a row of green recycling bins and a black trash bin overflowing with cardboard boxes in front of a brick building. The text is overlaid on this image.

Undersøkelse om plassering av avfallsbeholdere

A large, multi-story building is engulfed in flames at night. The fire is intense, with bright orange and yellow flames visible through the windows and from the roof. In the foreground, two firefighters in dark gear are visible, one on the left and one in the center, standing on a snow-covered ground. Bare trees are silhouetted against the bright fire. The overall scene is dramatic and urgent.

Mange store branner skyldes påtente avfallsbeholdere

Forsikringsavtalens sikkerhetsforskrift setter krav til plassering av avfallsbeholdere

Kjenner du de mest sentrale sikkerhetsforskriftene?


- Hvordan er kravene til plassering av avfallsbeholdere?
- Hvor ofte tester dere branndørene?
- Hvem sitt ansvar er det å sørge for ryddige rømningsveier og tilstrekkelig med slukkeutstyr?



Hva sa undersøkelsen til oss?

At det er god kunnskap om konsekvensene ved brudd på sikkerhetsforskriftene.

Hele 97 % av de spurte er kjent med at det kan føre til redusert erstatning.



73 % visste at mobile avfallsbeholdere skal låses fast minst 5 meter fra brennbar vegg



52% visste at branndører med automatisk lukking skal testes minst én gang i måneden



63 % er kjent med at bygningseier skal sørge for at bruker av bygget er kjent med kravene som gjelder

Sikkerhetsforskriften gjelder ikke bare skoler



Samfunnshus/idrettshall




Bibliotek

Har vi fått fram hele innholdet i sikkerhetsforskriften?



God avstand, men hvor er låseanordningen?



Kontinuitet i gode rutiner

- Hvordan kan vi sikre at gode rutiner blir opprettholdt?



Kun 45 % mener de får tilstrekkelig informasjon om forsikringsavtalen

- Hva skal til for øke denne andelen?
 - Hva kan KLP gjøre ?
 - Hva kan kommunen gjøre?



Sjekkliste for riktig plassering og oppbevaring av avfall

Med noen enkle grep kan du redusere risikoen for brann på kommunens bygninger



Fjern alle søppelbeholdere som henger utendørs på veggene til de kommunale bygningene.




Avfallsbeholdere som det går an å flytte på, skal være lås fast (ikke bare låst).



Avstanden fra brennbar yttervegg skal være minst 5 meter.



Håndter og oppbevar avfall og brennbart materiale slik at det ikke er fare for påtenning, selvantenning eller brannspredning – verken innendørs eller utendørs.



Plasser brennbart avfall som ikke har permanent tilsyn, og som ligger i eller utenfor kontainer eller oppbevaringsenhet, slik at en brann ikke kan smitte til byggverk.



Du skal ikke plassere avfallet under tak eller halvtak, inntil eller under vindu eller ventilasjonsåpning, eller på overdekket lasterampe.